

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю**

Управление надзорной деятельности

660049, г. Красноярск, пр. Мира, дом 68, тел. 8(3912) 11-46-95 (ond@mchskrsk.ru)
ОНД по Краснотуранскому району с.Краснотуранск ул.Октябрьская 31 тел.21-4-35

**Предписания № 125/1/1-5
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Берёзка»**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Красноярского края по пожарному надзору Мурзина А.Ю. от 17.10.2016г. № 125, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч.00 мин.14.11.16г. до 11ч.00мин. 14.11.16г.; с 11ч.30 мин.16.11.16г. до 12ч.30мин. 16.11.16г.; с 16 ч.00 мин.18.11.16г. до 17ч.00мин. 18.11.16г.; и с 10ч.30 мин.25.11.16г. до 11ч.30мин. 25.11.16г. Государственным инспектором Краснотуранского и Идринского районов по пожарному надзору Ковалёвым В.А., совместно с и.о. заведующего МБДОУ детским садом «Берёзка» Канзеровой Анной Олеговной проведена плановая выездная проверка по адресу: 662660, Российская Федерация, Красноярский край, Краснотуранский район с. Краснотуранск ул. Юности, 34а.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

В здании детского сада «Берёзка»

| № Предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 125/1/1-1 | МБДОУ детский сад «Берёзка» отсутствуют акты проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода за 2016г. | (1) п.55. Руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответ- | 10.04.2017г. | |

| | | | | |
|--|---|--|--------------|--|
| | | ствующих актов. | | |
| 125/1/1-2 | МБДОУ детский сад «Берёзка» не проводит практические тренировки по эвакуации детей из здания детского сада. | (1) п.12. На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте. | 10.04.2017г. | |
| 125/1/1-3 | МБДОУ детский сад «Берёзка» отсутствует журнал учета первичных средств пожаротушения. | (1) п. 478. Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы. | 10.04.2017г. | |
| 125/1/1-4 | Специальные программы «обучения мерам пожарной безопасности работников организаций» не разработаны | (2) 51. Специальные программы разрабатываются и утверждаются администрациями (собственниками) организаций. | 10.04.2017г. | |
| 125/1/1-5 | Специальные программы «обучения мерам пожарной безопасности работников организаций» не согласованы территориальными органами ГПН | (2) 53. Согласование специальных программ иных организаций осуществляется структурными подразделениями соответствующих территориальных органов МЧС России, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора, или структурными подразделениями | 10.04.2017г. | |
| Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | | | | |
| 1 | «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». | | | |
| 2 | приказа МЧС России от 12.12.2007 №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций». Зарегистрированный в Минюсте РФ 21 января 2008 г. N 10938 | | | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Краснотуранского района по пожарному надзору Ковалёв В.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«25» ноября 2016г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

«25» ноября 2016 г.



и.о. заведующего

МВДОМ детский сад

«Берёзка»

А.О. Канзерова

(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору