



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Юр. адрес: пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru<http://enis.gosnadzor.ru/>
Факт.адрес: ул. Пирытинская, д. 5А, Абакан, 655011
Телефон: (3902)27-33-39, Факс: (3902)27-21-00. E-mail: abakan@enis.gosnadzor.ru
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342 ИНН/КПП 2466144107/246601001

Приложение к акту проверки
18/0236/2714/2018 от 26.09.2018

ПРЕДПИСАНИЕ №18/0236- Э

«26» сентября 2018 г.

дата составления предписания

Муниципальному бюджетному
дошкольному образовательному
учреждению «Детский сад №1
«Березка»
662660, Красноярский край,
Краснотуранский район, с.
Краснотуранск, ул. Юности, 34,
корп. А

место нахождения юридического лица

Мною, государственным инспектором отдела энергонадзора по Республике Хакасия
Енисейского управления Ростехнадзора Масоновым Владимиром Александровичем

(должность, Ф.И.О.)

в период с 25.09.2018 по 26.09.2018, на основании распоряжения Енисейского управления
Ростехнадзора от 08.08.2018 №2714–р/кр проведены мероприятия по осуществлению
государственного энергетического контроля (надзора) по проверке оценке соответствия
деятельности организации обязательным требованиям по безопасной эксплуатации
энергоустановок, в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1
«Березка» (МБДОУ «Детский сад №1 «Березка»),

Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя

В целях устранения выявленных при проведении государственного энергетического контроля
(надзора) нарушений требований в области государственного энергетического надзора,
зафиксированных в Акте проверки

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1
«Березка» (МБДОУ «Детский сад №1 «Березка»),

от 26.09.2018 №18/0236/2714/2018, на основании части 1 статьи 17 федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта
6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному

надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, пункта 5.7. Положения о Енисейском управлении Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 28.06.2016г. №249:

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки


№ п.п.	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1.	Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок руководителем не назначен ответственный за электрохозяйство организации и его заместитель с 4 гр. допуска.	Пункты 1.2.3, 1.2.7 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003). ПЛ 5.1.	01.04.2019
2.	Отсутствует утвержденный перечень технической документации по эксплуатации электроустановок учреждения.	Пункт 1.8.2 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003). ПЛ 46.	01.04.2019
3.	Отсутствуют списки работников, имеющих право выполнения единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования.	Пункт 1.8.2 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003). ПЛ 53.1.	01.04.2019
4.	Не составлен календарный график проверки знаний норм и правил работы в электроустановках для работников осуществляющих и организующих эксплуатацию электрооборудования организации.	Пункт 1.4.27 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003). ПЛ 18.3.	01.04.2019
5.	В учреждении не заведен ремонтный журнал.	Пункт 1.6.14 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003). ПЛ 7.9.	01.04.2019
6.	Не составлены годовые планы графики на все виды ремонтов	Пункт 1.6.3, пункт 1.6.1 Правила технической эксплуатации	01.04.2019

	основного оборудования электроустановок (графики ППР).	электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003). ПЛ 7.9.	
7.	Отсутствует инструкция по предотвращению и ликвидации аварий при нарушении нормальной работы энергоустановок в учреждении.	Пункты 1.8.1, 1.8.7, 1.8.9, 1.2.6 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003). ПЛ 24.	01.04.2019
8.	Отсутствует утверждённая руководителем учреждения подробная однолинейная схема электроснабжения (с указанием на схеме всех РЩ-0,4кВ, ЩО-0,23кВ параметров линий, коммутационных аппаратов, мощности электроприёмников).	п.1.8.1, п.1.8.2, п.1.5.18 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003) ПЛ 45.3	01.04.2019
9.	Руководителем не определен перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности. Отсутствует журнал установленной формы.	Пункт 1.4.4 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003). ПЛ 16.1.	01.04.2019
10.	На распределительных щитах по всему зданию учреждения на оборотной стороне панелей щитов не нанесены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование.	Пункт 2.2.20 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003). ПЛ 83.1.	01.04.2019
11.	Не проведено измерение изоляции стационарных плит в столовой школы.	Пункт 1.6.1, Приложение 3 (таблица 37) Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003). ПЛ 4.3	01.04.2019
12.	В месте хранения средств защиты (электрощитовая) отсутствует перечень электрозащитных средств.	Пункт 1.3.9 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (утверждена приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 261). ПЛ 43.2	01.04.2019

13.	Электротехнический персонал обслуживающий электрооборудование здания учебного укомплектован защитными средствами от поражения электрическим током.	Пункт 1.4 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н), пункты 1.2.1, 1.2.3, приложение №8 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (утверждена приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 261). ПЛ 43.2.	01.04.2019
-----	--	--	------------

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен(а)  и.о. заведующего МБДОУ «Детский сад №1 «Березка» Будниченко В.В.

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи предписания

Лица, вынесшие предписание:

Государственный инспектор отдела энергетического надзора по Республике Хакасия Енисейского управления Ростехнадзора


подпись, штамп

Масонов В.А.

Предписание на 4-х листах для исполнения получено:

И.о. заведующего МБДОУ «Детский сад №1 «Березка»



Будниченко В.В.

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), вправе обратиться с жалобой на действия (бездействия) и решений органов и должностных лиц, принятых в ходе исполнения государственной функции, к вышестоящему должностному лицу Ростехнадзора, либо непосредственно в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.